PPA Smoke Study
Hibiscus Drive

	A	C	D	E	G	H	I	J	K
1	**EVOLUTION**	***Zero visibility smoke w/o use of fan***			***PPA w/fan running for 60 seconds prior to entry***				
3		**Victim Found**	**Fire Found**	**All Clear**	**Victim Found**	**Fire Found**	**All Clear**		
4	1	3:02	3:02	xx	2:16	0:34	xx		
5	2	4:00	3:22	3:30	1:34	1:00	2:34		
6	3	3:02	2:58	xx	1:19	1:19	xx		
7	4	1:45	1:20	xx	1:05	2:00	6:55		
8	5	5:30	2:35	8:30	2:08	1:55	3:00		
9	6	4:00	0:43	7:20	1:49	1:02	4:45		
10	7	5:40	3:08	7:40	2:03	1:02	3:02		
11	8	2:34	3:24	4:50	2:50	1:38	4:27		
12	9	Not Found	1:46	4:20	3:41	0:20	3:41		
13	10	1:00	2:35	5:48	0:46	0:20	1:45		
14	11	1:27	2:47	9:30	2:10	0:25	2:10		
15	12	1:50	3:40	8:20	0:18	0:45	2:10		
16									
17	**AVERAGE**	**3:04**	**2:36**	**6:38**	**1:49**	**1:01**	**3:26**		
18									
19		* All smoke created with wet hay and burn barrel							
20									
21									
22		* Victims and fire in random locations throughout house							
23									
24									
25		* Search & Attack crews varied from 2-3 for each crew							
26									